



# ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

CERTIFICATE

EBETAM MIRTEC

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ A2 (Εποπτεία κατά τυχαία διαστήματα)

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2014/68/ΕΕ

CONFORMITY TO MODULE A2 (Supervised checks at random intervals)

ACCORDING TO DIRECTIVE 2014/68/EU

Αριθμός Πιστοποιητικού : MIRTEC1-00-1400CER12.1092502077  
Certificate No:

Αριθμός Κοινοποίησης του Φορέα Πιστοποίησης : 0437  
Notification No of the Certification Body:

Ημερομηνία Έκδοσης: 26.09.2025  
Date of Issue

Αριθμός Έκθεσης : RPT12.1092502077  
Test Report No:

Όνομα και Διεύθυνση Κατασκευαστή : MOBIAK A.E. / MOBIAK S.A.  
Name and Address of the Manufacturer: Καθιανά Ακρωτηρίου, Χανιά 73100  
Kathiana Akrotiriou, Chania, Crete, GR73100

Τύπος Προϊόντος: Συγκροτήματα Πυροσβεστήρων οροφής 3, 6, 12 kg κόνεως και 2, 4, 8 kg HFC-227ea  
Product Type: Ceiling Fire Extinguisher Assemblies 3, 6 12 kg powder and 2, 4, 8 kg HFC-227ea  
Αρ. Σχεδίων/Drawing No: JX02-003AQ-Rev.4, JX02-006BN-Rev.10, JX02-012AA-Rev.10  
MBK2KG-HFC/CEL Rev.1, MBK4KG-HFC/CEL Rev.1, MBK8KG-HFC/CEL Rev.1

Χωρητικότητα του Εξοπλισμού : 4.45 L, 8.1 L, 14 L  
Capacity of Equipment:

Μέγιστη Επιτρεπόμενη Πίεση Λειτουργίας : 18 bar at 60 °C  
Maximum Allowable Working Pressure:

Ισχύς Πιστοποιητικού : Από 12.09.2025 έως 11.09.2028  
Validity of the Certificate: From 12.09.2025 to 11.09.2028

### ΔΗΛΩΣΗ- Declaration

Ο Κατασκευαστής ή ο διαθέτης εξουσιοδοτείται –μετά την εξέταση των προαπαιτήσεων- να τοποθετεί στον εξοπλισμό υπό πίεση που κατασκευάζεται σύμφωνα με το αντικείμενο του παρόντος ελέγχου τον αριθμό αναγνώρισής μας δίπλα από την σήμανση **CE** , ως κατωτέρω :

The manufacturer or the agent is –after examination of the prerequisites- authorized to provide the pressure equipment manufactured within the scope of the examination, with our identification number next to the **CE** -mark as illustrated:

**CE** 0437

Το πιστοποιητικό ισχύει υπό τον όρο ότι ο Εσωτερικός Έλεγχος Παραγωγής του Κατασκευαστή υπόκειται σε επιτήρηση από τον Κοινοποιημένο Οργανισμό.

This certificate remains valid provided that the Manufacturer's Internal Production Control is subjected to surveillance by the Notified Body.

Για την EBETAM A.E.  
For MIRTEC S.A.

Για το Τμήμα Αξιολόγησης  
For the Evaluation Dpt.



A. Stamou  
Director



A-I Skordara  
Mechanical Engineer

EBETAM A.E.  
CERT-ped / EN 08 (5.0 / 4.8.16)

1/1